



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง โทร 8010

ที่ ศธ 0527.01.28(6)/ว 083

วันที่ 15 กันยายน 2552

เรื่อง รายงานการใช้กระแสไฟฟ้าประจำแต่ละคณะ



เรียน คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

องค์ประกอบที่.....ดัชนีที่.....

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประชุมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 โดยให้แต่ละคณะรณรงค์ร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค เพื่อลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้า นั้น

บัดนี้ กองอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการศึกษาคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าของแต่ละคณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2552 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าให้ทราบดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสานิต ศรีรัตน์นะ)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่

**ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของคณะสหเวชศาสตร์
ประจำเดือนสิงหาคม 2552**

| ลำดับ | อาคาร | ประจำเดือนสิงหาคม 2552 | | | | | |
|-------|--|------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | หน่วย เดิม | หน่วย ใหม่ | หน่วย มิเตอร์ | ค่าCT (ตัวคูณ) | จำนวน หน่วย | จำนวน เงิน |
| | คณะสหเวชศาสตร์ | | | | | | |
| | คณะสหเวชศาสตร์ | 5,353 | 5,454 | 101 | 500 | 50,500 | 187,860.00 |
| | | | | | | | 187,860.00 |
| | หัก | | | | | | |
| | ร้านอาหาร | 1,034 | 1,213 | 179 | 20 | 3,580 | 13,317.60 |
| | ร้านกาแฟ คอฟฟี่มาเนีย | จำนวน | 441 | หน่วยๆ ละ 4 บาท เป็นเงิน | | | 1,764.00 |
| | ค่าไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกัน ทั้ง 4 คณะ | | | | | | 20,389.32 |
| | รวม | | | | | | 35,470.92 |
| | คงเหลือ | | | | | | 152,389.08 |
| | | | | | | | |
| | บวก ค่าไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกัน เฉลี่ยทั้ง 4 คณะ | | | | | | 5,097.33 |
| | | | | | | | |
| | ยอดค่าไฟฟ้าคณะสหเวชศาสตร์ | | | | | | 157,486.41 |

ค่าไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกันทั้ง 4 คณะ (สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์)

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|------|-----|----|-------|------------------|
| ปั้มน้ำประปา | 68 | 76 | 8 | 20 | 160 | 595.20 |
| ปั้มน้ำดับเพลิง | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.00 |
| ไฟทางเดินหน้าอาคารฯ สหเวชฯ ทันตะ | 362 | 457 | 95 | 20 | 1,900 | 7,068.00 |
| ไฟทางเดินหน้าอาคารฯ พยาบาล สาธาฯ | 210 | 247 | 37 | 20 | 740 | 2,752.80 |
| ตู้โทรศัพท์สายใน | 4054 | 4380 | 326 | 1 | 326 | 1,212.72 |
| เครื่องปรับอากาศตู้โทรศัพท์ | 7973 | 8928 | 955 | 1 | 955 | 3,552.60 |
| ตู้ Server | 4620 | 5132 | 512 | 1 | 512 | 1,904.64 |
| เครื่องปรับอากาศตู้ Server | 6280 | 7168 | 888 | 1 | 888 | 3,303.36 |
| รวม | | | | | | 20,389.32 |
| เฉลี่ย 4 คณะๆ ละ | | | | | | 5,097.33 |

* หมายเหตุ อัตราค่ากระแสไฟฟ้าคิดในอัตราหน่วยละ 3.72 บาท